

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК» КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ »
городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики

360000, г. Нальчик, ул.М.Горького, 11

телефон: 42-58-68
факс (88662)421689

№ 418

от 19.08.2014 г.

Руководителю муниципального
казенного учреждения
«Департамент образования
местной администрации
городского округа Нальчик»
С.Р. Ачмизовой

Информация МКОУ «СОШ № 9»
о нарушениях требований пожарной безопасности

На 19.08.2014г. требуют устранения следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности:

- не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МКОУ «СОШ № 9»;
- не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МКОУ «СОШ № 9» Д/У №2;
- помещения МКОУ «СОШ № 9» Д/У №44 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.

Вышеуказанные замечания выполнить не представляется возможным из-за отсутствия финансовых средств.

Директор школы

О.А. Коротких